

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2020 N 1479  
(приложение №4)



Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее:



При использовании открытого огня в металлической емкости (объемом не более 1 м<sup>3</sup>) минимально допустимые расстояния, могут быть уменьшены вдвое.



При разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) противопожарное расстояние до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 м., а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 м



Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м. глубиной и не более 1 м. в диаметре

Хвойный лес

