

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67

Телефон, факс: (3652) 549900

Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.19542

Дата выдачи протокола 26.06.2020

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - скважина №138

Пробы (образцы) направлены: ТЕНИСТОВСКОЕ МКУП ИНН 9104003940, ОГРН 1159102033694, Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, СЕЛО ТЕНИСТОЕ УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ ДОМ 23

Дата и время отбора пробы (образца): 10:40 18.06.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:30 18.06.2020 г.

Лицо, отобравшее пробы: директор Певфигов Р.С.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МКУП Тенистовского сельского поселения Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца): Скважина №138 Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Суворово, ул. Предгорная, 24

Код пробы(образца): 1.19542-бс 2020

Тара, упаковка: ПЭТ тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 2/16 от 24.01.2020 г.

Дополнительные сведения: -

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Заместитель главного врача Самодед Т.Н.

М.П.



Код образца (пробы): 1.19542-6с 2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5129
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.06.2020

Дата начала исследования: 18.06.2020

Дата окончания исследования: 26.06.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы лабораторные электронные CE 224-C	33125031	Свидетельство о поверке № 02.13.0569.19	04.09.2020
2	pH – метр типа pH-150МИ	8327	Св-во о поверке №05.26.0551.19	08.09.2020
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	$1,2 \pm 0,3$	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (pH)	$7,0 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость общая	$8,2 \pm 1,2$	Не более 7 (10)	ммоль/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Окисляемость перманганатная	$1,68 \pm 0,34$	не более 5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Общая минерализация (сухой остаток)	$749,4 \pm 67,4$	не более 1000 (1500)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.19542-бс 2020
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7771
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.06.2020

Дата начала исследования: 18.06.2020

Дата окончания исследования: 19.06.2020

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00212.20	22.04.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00213.20	22.04.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

