

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.  
Набережная, д.67.  
Фактический адрес: г. Симферополь, ул.  
Набережная, 67  
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901  
Электронный адрес: [fbuz\\_prieml@cge-crimea.ru](mailto:fbuz_prieml@cge-crimea.ru)  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП  
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;  
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в  
УФК по Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ/Зам.Руководителя ИЛЦ  
Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Крым и городе  
федерального значения Севастополе»



Т.Н.Самодед

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.1106  
Дата выдачи протокола 23.12.2021**

**Наименование пробы (образца):** *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Скважина 137*

**Пробы (образцы) направлены:** *МКУП Тенистовского сельского поселения ИНН 9104003940, ОГРН не указан, Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, 23*

**Дата и время отбора пробы (образца):** *22.12.2021 09:30*

**Дата и время доставки пробы (образца):** *22.12.2021 15:00*

**Лицо, отобравшее пробы:** *директор Тевфигов Р.С.*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** *МКУП Тенистовского сельского поселения Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, 23*

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** *Скважина №137, Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Некрасовка, ул. Дорожная, 10*

**Код пробы (образца):** *1.1106-62022*

**Тара, упаковка:** *лабораторная посуда*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах*

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:**

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

**Условия транспортирования:** *Сумка-холодильник*

**Основание для отбора:** *Договор № 27/16 от 02.02.2021*

**Дополнительные сведения:** *полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.*

**Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:**

*Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 1.1106-62022

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 818

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.12.2021

Дата начала исследования: 22.12.2021


Дата окончания исследования: 23.12.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о  
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00203.21	15.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат № 01.00204.21	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термолаерантные колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

