

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400 г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 17
Телефон, факс: (36554) 4-35-96
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6.7096
Дата выдачи протокола «01» ОКТЯБРЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): Источник централизованного питьевого водоснабжения-подземный

Пробы (образцы) направлены: МКУП «Тенистовского сельского поселения»

Дата и время отбора пробы (образца): 26.09.2019г. 11.30

Дата и время доставки пробы (образца): 26.09.2019г. 13.00

Лицо, отобравшее пробы: Директор Тевфигов Решат Садыкович

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МКУП «Тенистовского сельского поселения», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тенистое, ул. Заречная, 23

Объект, где проводился отбор пробы (образца): МКУП «Тенистовского сельского поселения», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Некрасовка, скважина №137

Изготовитель, страна изготовитель:-

Код пробы (образца): 6.7096-бс2019

Дата изготовления:-

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Лабораторная посуда стеклянная, пластик (бутылка)

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01

НД на продукцию:-

Условия транспортирования: Сумка холодильник t +10°C

Условия хранения: t +10°C

Основание для отбора: Договор 323\16 от 22.01.2019г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

Лукина Алена Борисовна
ФИО

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Березная Анна Сергеевна
ФИО

подпись



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, д.17
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

6.7096-бс2019


Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4457 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца): Источник централизованного питьевого водоснабжения, подземный

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80 № аттестата 01.00164.19; термометр ртутный ТН-3, клеймо 06.2019 г

Термостат ТС-80 № аттестата 01.00336.19; термометр ртутный ТТ, клеймо 06.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 26.09.2019 г. 13-15				Выдача результата (дата) 30.09.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Холод Т.В., врач - бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:

Биолог Лукина А.Б.

Протокол № 6.7096 от 09.10.19

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

стр. 2 из 3

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400 г.Бахчисарай, ул.Советская 17
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

6.7096 – 6с2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1785 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца): **Источник централизованного питьевого водоснабжения - подземный.**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, свидетельство о поверке

№05.7979.18 от 13.12.2018г.Весы аналитические ВЛА 200г-М, свидетельство о поверке

№02.62.0211.19 от 19.06.2019г РН-метр рН-150, свидетельство о поверке №05.19.0169.19.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	1	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	8,0 ± 2,4	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,72 ± 0,14	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
5	рН	7,0 ± 0,2	9,0	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость	1,6 ± 0,3	5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Аммиак и ионы аммония(суммарно)	0,2 ± 0,04	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Азот нитритов	0,16 ± 0,06	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Азот нитратов	37,6 ± 5,9	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Общая жесткость	8,4 ± 1,3	7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
11	Сухой остаток	601,0 ± 60,1	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
12	Хлориды	279,0 ± 41,9	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
Проба (образец) поступила (дата) 26.09.19г				Выдача результата (дата) 01.10.19г	
ФИО, должность оператора: Калугина Татьяна Николаевна, фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории.				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

-биолог – Лукина Алена Борисовна.

Протокол № 6.7096 от 01.10.19

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.18

стр. 3 из 3