

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.

Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/Зам.Руководителя ИЛЦ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»

Т.Н.Самодед

14.10.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.56571

Дата выдачи протокола 14.10.2021

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение -
точка 5

Пробы (образцы) направлены: МКУП Тенистовского сельского поселения ИНН
9104003940, ОГРН не указан, Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с.
Тенистое, ул. Заречная, 23

Дата и время отбора пробы (образца): 30.09.2021 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.09.2021 14:00

Лицо, отобравшее пробы: директор Тевфигов Р.С.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы):** МКУП Тенистовского сельского поселения
Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, 23

Объект, где производился отбор пробы (образца): Распределительная сеть, Республика
Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 16

Код пробы (образца): 1.56571-бс2021

Тара, упаковка: ПЭТ тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 27/16 от 02.02.2021

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.56571-6с2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 14028

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 30.09.2021

Дата начала исследования: 30.09.2021

Дата окончания исследования: 14.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.17.0522.20	31.08.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	5,0	1,5	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	1,1	0,2	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.56571-6с2021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 43005

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 30.09.2021

Дата начала исследования: 30.09.2021


Дата окончания исследования: 01.10.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00203.21	15.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат № 01.00204.21	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

