

**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная,
67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_priemn@cgge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001
ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по
Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/Зам.руководителя ИЛЦ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.12228
Дата выдачи протокола 12.03.2021**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - точка 6
Пробы (образцы) направлены: МКУП Тенистовского сельского поселения ИНН 9104003940, ОГРН не указан, Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, 23
Дата и время отбора пробы (образца): 10.03.2021 г. 12:20
Дата и время доставки пробы (образца): 10.03.2021 г. 16:20
Лицо, отобравшее пробы: директор Тевфигов Р.С.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МКУП Тенистовского сельского поселения Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Тенистое, ул. Заречная, 23
Объект, где производился отбор пробы (образца): Скважина №128, Республика Крым, Бахчисарайский район, Тенистовское с/п, с. Айвовое, ул. К.Маркса, 27
Код пробы (образца): 1.12228-62021
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Условия транспортирования: Сумка-холодильник
Основание для отбора: Договор № 27/16 от 02.02.2021 г.
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.12228-62021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 3890
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 10.03.2021

Дата начала исследования: 10.03.2021

Дата окончания исследования: 12.03.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00212.20	22.04.2021
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00213.20	22.04.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

протокол № 1.12228 от 12.03.2021

страница 2 из 2

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.8.12.21

