

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400 г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 17
Телефон, факс: (36554) 4-35-96
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6.1312
Дата выдачи протокола «08» АПРЕЛЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): Источник централизованного питьевого водоснабжения-
подземный t +7,5°C

Пробы (образцы) направлены: МКУП Тенистовского сельского поселения

Дата и время отбора пробы (образца): 28.03.2019г. 08.30

Дата и время доставки пробы (образца): 28.03.2019г. 10.00

Лицо, отобравшее пробы: Директор Тевфигов Решат Садыкович

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы):** МКУП Тенистовского сельского поселения,
Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тенистое, ул. Заречная, 23

Объект, где проводился отбор пробы (образца): МКУП Тенистовского сельского поселения,
Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тенистое, ул. Гагарина, скважина №136

Изготовитель, страна изготовитель:-

Код пробы (образца): 6.1312-бс2019

Дата изготовления:-

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: Лабораторная посуда - стеклянная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01

НД на продукцию:-

Условия транспортирования: Сумка холодильник t +10°C

Условия хранения: t +10°C

Основание для отбора: Договор

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:

Лукина Алена Борисовна, биолог

ФИО

подпись

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Берзная Анна Сергеевна

ФИО

подпись



МП

Протокол № 6.1312 от 08.04.2019г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, д.17
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)


6.1312-62019

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 793 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): источник централизованного питьевого водоснабжения – подземный, t+7,5°C

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
термостаты № 01.00164.19, № 01.00025.18

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Глюкозоположительные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 28.03.19 г. 10-25				Выдача результата (дата) 01.04.2019 г.	
Ф.И.О., должность оператора: Холод Т.В., врач - бактериолог				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Биолог А.Б. Лукина

Протокол № 6.1312 от 08.04.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 298400 г.Бахчисарай, ул.Советская 17
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)


6.1312 –бс 2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 285 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца): **Источник централизованного питьевого водоснабжения - подземный t + 7,5.**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, свидетельство о поверке №05.7979.18 от 13.12.2018г, действительно до 12.12.2020г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 градусах	1 ± 1	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 градусах	1 ± 1	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Привкус	1	2	балл	ГОСТ 57164-2016
4	Цветность	$9,0 \pm 2,7$	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	$0,8 \pm 0,16$	1,5	мг/л	ГОСТ 57164-2016
6	pH	$7,0 \pm 0,2$	9,0	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Окисляемость	$2,0 \pm 0,3$	5,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Аммиак и ионы аммония(суммарно)	$0,1 \pm 0,03$	2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
9	Азот нитритов	$0,07 \pm 0,04$	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Азот нитратов	$10,0 \pm 1,5$	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
11	Общая жесткость	$7,0 \pm 1,1$	7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
12	Хлориды	$70,0 \pm 10,5$	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
13	Сухой остаток	$580,0 \pm 58,0$	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
Проба (образец) поступила (дата) 28.03.19г				Выдача результата (дата) 08.04.19г	
ФИО, должность оператора: Калугина Татьяна Николаевна, фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории.				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

-биолог – Лукина Алена Борисовна.

Протокол № 6.1312 от 08.04.19

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)7/ДП(ИЛЦ)2.12.18

стр. 3 из 3